

1. Акт  
приемки пищеблока на готовность  
к новому учебному году

ЗОУ № 11

с. Трехиздское

От 26 мая 2024  
Комиссия в составе:  
Члены комиссии:  
  
Составили настоящий акт о следующем:

1. Наличие необходимой нормативной документации в части питания, журналов контроля, технологические карты.

нужная докум-  
ентация своевременно  
представлена. карты  
завер. подписано  
и печатью

2. Оценка общего состояния пищеблока, качество выполненного текущего, капитального ремонта

капитальный  
ремонт пищеблока

3. Состояние системы приточно-вытяжной вентиляции пищеблока, холодного и горячего водоснабжения, состояние канализации

Требуется ремонт

4. Санитарное состояние пищеблока, складских и подсобных помещений

Требуется ремонт  
капитальный

5. Состояние технологического и холодильного оборудования, оценка состояния разделочных столов, ножей, досок, наличие маркировки

оборудование  
промаркировано

6. Наличие, состояние, маркировка посуды из нержавеющей стали

посуда частично  
забронирована по  
нержавеющую

7. Состояние обеденного зала, обеспеченность мебелью

8. Состояние холодильных камер

Уровень творчески

9. Наличие кондиционера в складских помещениях

Отсутствует. Неб

10. Состояние складских помещений для хранения картофеля и корнеплодов


каждое приобрести

11. Наличие тары для хранения, муки, крупы, макаронных изделий	Необходимо провести
12. Наличие и состояние шкафа для хранения хлеба	для хранения хлеба
13. Наличие актов поверки весо-измерительного оборудования, актов о проведении электроизмерительных работ ( проверки состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытания и измерения сопротивления изоляции электропроводов), а также готовности всего оборудования к новому учебному году	Нет акта (проведена проверка) всего измерительного оборудования
14.	
15.	
16.	
17.	

### Рекомендовано:

1. капитальный ремонт пищеблока
2. Ремонт вентиляций (крыши - в т.ч. и в подвале)
3. Проверка всего измер. оборудования
4. Приобрести кондиционер в食堂ское (влажность 85%)
5. Приобретение менее рубль (замена на более мощную)

Члены комиссии:

1. Кимова И. И. 
2. Шперо В. Ф.
3. Никитина О. А.
4. Березинко Е. Д. 
5. Шпева Н. В.
6. Тажмуратов Ф. В. 
7. Вакиев А. Р. 