

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Типовая форма



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надеждинскому

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

району управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с.Вольно-Надеждинское, ул.РихардаДрегиса, 34, тел: (42334) 21414, e-mail: ond_nadezhd@mchs25.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-25-2021/0036рс /3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №11 с. Прохладное, Надеждинского района" ИНН 2521007390, ОГРН 1022501061494, адрес регистрации: 692490, Приморский край, Надеждинский район, с. Прохладное, ул. Центральная, 47 адрес фактического места нахождения: 692490, Приморский край, Надеждинский район, с. Прохладное, ул. Центральная, 47.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

№ 25-25-2021/0036рс от «11» ноября 2021 года

в период с «17» декабря 2021г. по «22»декабря 2021г.

Государственный инспектор Надеждинского муниципального района по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

пожарному надзору Гунчак Артем Вячеславович

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Заведующий МБДОУ «Детский сад №11 с. Прохладное Надеждинский район» Акишина Евгения Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	- Объект защиты не обеспечен наличием запасов воды для целей наружного пожаротушения (МБДОУ «Детский сад № 11 с. Прохладное Надеждинский район»).	ФЗ от 22.07.2008 г. Т 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2, п.4 ст. 4, п.2 ч.1 ст. 6, 62, СП 8.13130.2020 таб. №2	16.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Заведующий МБДОУ «Детский сад №11 с. Прохладное Надеждинского района» Акишина Евгения Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор по Надеждинскому муниципальному району по пожарному надзору Гунчак А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.